



说明：
 1、虚线框内烟气冷却器系统图参考中国电建集团都江电力设备有限公司的“低温省煤器系统P&ID流程图”绘制，具体以厂家图纸为准；
 虚线框内阀门、烟气余热回收装置等均由都江电力设备有限公司供货。
 2、低温省煤器供水管道的设计压力为4.5MPa，设计温度为115℃。
 3、云线范围为暖风机改造汽水系统范围，系统仅为示意，具体阀门等设置以满足系统功能要求为准

1	凝结水至低温省煤器供水管止回阀	4.5	150	H44H-63	—	—	—	—	—	—	—	—
序号	阀门名称	MPa 设计压力	℃ 设计温度	阀门型号	型式	功率 kW	mm 阀门执行机构	接管规格	接管标识	接管材料	备注	
中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司												
万基控股热电厂机组 工程 施工图 设计 阶段												
专业		会签		日期		校核		日期		图号		
				2020年09月25日				FA18911S-J3001-01		版本		

烟气余热加热系统流程图和阀门表